



CONSTRUCCIÓN (Excavadores)

Peligro	Satisfactorio	Requiere Trabajo	No Aplica	Fecha Meta de Terminación	Fecha de Terminación
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
1 DOSH ha emitido un permiso para excavaciones de 5 de pies más .	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
2 Las paredes de las zanjas y excavaciones se refuerzan o tienen una pendiente para evitar desplomes.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
3 Las pilas de desperdicio deberán estar al menos a 2 pies del borde de cualquier excavación.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
4 Las excavaciones no se deben efectuar cerca de los cimientos de edificios, paredes o aceras.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
5 Se erijan barreras físicas alrededor de las excavaciones.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
6 Antes de excavar, llame al 811 si es posible que existan líneas soterradas, así como dirigirse a los propietarios del predio para identificar líneas soterradas.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
7 Los empleados no deberán ser pasajeros en excavadoras, la cuchara de retroexcavadoras u otros equipos no diseñados para acarrear pasajeros.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
8	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
9	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
10	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		

Nombre _____

Fecha _____

Acciones Tomadas Para Corregir los Artículos Marcados "Requiere Trabajo"

Peligro #	
Peligro #	
Peligro #	
Peligro #	
Peligro #	